



Gemeente Leusden

BEANTWOORDING VRAGEN

Van	: Het college
Aan	: Fractie D66
Datum	: Dinsdag 8 februari 2022
Betreft	: Schriftelijke vragen fractie D66 betreffende ventilatie op de basisscholen ter bestrijding van Corona.

Aanleiding

Door de fractie van D66 is gesteld dat een goede ventilatie in schoolgebouwen helpt tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze gebouwen moeten daarom minimaal voldoen aan de bestaande wettelijke normen en aanvullende richtlijnen voor een gezond binnenklimaat uit het Bouwbesluit.

Gelet hierop heeft de fractie van D66 de navolgende vragen gesteld:

1. In hoeverre is de ventilatie van de schoolgebouwen in Leusden op orde?
2. Als er gebouwen zijn die nog niet op orde zijn, welke maatregelen worden daar genomen om daar toch les te kunnen geven?
3. Welke plannen zijn er voor die gebouwen om die ventilatie alsnog op orde te krijgen?
4. Welke andere maatregelen zijn denkbaar om het klimaat in alle scholen te verbeteren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?
5. Welke van deze maatregelen worden voor welk schoolgebouw ingezet en waarom?
6. Hoe worden de ouders/verzorgers van de kinderen van deze scholen hierover op de hoogte gehouden?

Onderstaand treft u onze reactie aan op deze vragen .

Ad 1. Van de vrij nieuwe onderwijsaccommodaties, bouwjaren van 2011, 2014, 2018 en 2021, hebben wij van de schoolbesturen vernomen dat de ventilatie voldoet aan de daaraan te stellen eisen conform Bouwbesluit en Frisse Scholen B. In de oudere schoolgebouwen Startblok, De Hobbit, Het Kompas en Sint Jozef is geen modern ventilatiesysteem.

Ad 2. Er wordt in de oude gebouwen voldoende geventileerd en er zijn (bij Voila-scholen) mobiele Co2 meters waarmee de luchtkwaliteit in de gaten wordt gehouden.

Ad 3. De gebouwen van De Hobbit en Het Kompas worden aan het einde van dit jaar gesloopt. Het nieuwe gebouw (IKC Groenhouten) wordt in het najaar opgeleverd met een prima ventilatiesysteem. 't Startblok is een ruim gebouw met weinig afgesloten ruimtes. De hierboven beschreven maatregelen zijn hier afdoende.

Basisschool St. Jozef krijgt in 2030 nieuwbouw, vandaar dat wordt afgezien van een bijdrage op de SUVIS-regeling omdat de subsidie maar 30% van de goedgekeurde kosten bedraagt en het schoolbestuur van mening is dat het niet rendabel is te investeren in een gebouw waarvan het gebruik medio 2030 wordt beëindigd. Voor financiering van de resterende 70% van de goedgekeurde kosten kan overleg plaatsvinden met de gemeente over een



verdeelsleutel van deze kosten. De gemeente is niet verplicht een bijdrage hierin te verstrekken. Door het schoolbestuur van basisschool St. Jozef is geen verdere actie ondernomen m.b.t. het aanvragen van de Suvis-bijdrage. Zie ook <https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis>.

Ad 4. Stichting Voila volgt de protocollen van de PO-raad (hygiëne, afstand, mondkapjes, cohorten, regelmatig testen, geen ouders in school enz.). Zij hebben al vanaf maart 2020 een Corona-werkgroep die alle richtlijnen en protocollen nauwlettend in het oog houden. Daarnaast is er met grote regelmaat overleg tussen alle scholen in Leusden en Achterveld, de kinderopvang en wethouder Kiel van de gemeente Leusden.

Voor basisschool Sint Jozef is natuurlijke ventilatie de te treffen maatregel die ook nu wordt toegepast.

Ad 5. Deze maatregelen gelden voor alle Voila-scholen en aangezien Cordeo gehuisvest is in MFC Atlas met Voila-scholen ook voor Cordeo. Zoals aangehaald is voor basisschool Sint Jozef natuurlijke ventilatie de maatregel die wordt ingezet.

Ad 6. De directeuren houden de ouders op de hoogte via de nieuwsbrieven en nieuwsflitsen van de scholen. Daarnaast is er vanuit de gemeente en later ook vanuit schoolbesturen een brief gestuurd naar alle ouders.

Wij gaan ervan uit hiermee de gestelde vragen naar behoren beantwoordt te hebben.